

杭 芯 位 置 管 理 表

工事名		Y-Navi実演会2日目					受注会社名					
施工範囲					施工開始日		2020/09/11		工法名			
A A-2 ~ A A-3					施工終了日		2020/09/11		GIコラム工法			
区分	杭番	杭芯位置(設計)			杭芯位置(実績)			杭径D (mm)	規格値 D/8 (mm) 以内		基準高 0 (cm) 以上	合否判定
		X (m)	Y (m)	改良体 天端深度H	X (m)	Y (m)	改良体 天端深度H		△X (mm)	△Y (mm)		
A	A-2	41552.283	-96868.593	0.50	41552.288	-96868.598	0.50	1000	5	5	0	○
A	A-3	41550.776	-96868.517	0.50	41550.759	-96868.527	0.50	1000	17	10	0	○